

Product: SpiroTop G1/2

Type:

AB050/030

Datum:

18-6-2021

Klantnaam: Project: Referentie: **Ontwerp criteria**


|                       |                            |       |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Medium:               | Water / glycol ( max.50% ) |       |
| Maximale systeemdruk: | 16                         | bar-g |
| Maximale temperatuur: | 110                        | °C    |
| Ontwerpstandaard:     | EN 13445                   |       |

**Kwaliteitscontrole**

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Lektest:                                 | nee |
| Testcertificaat:                         | nee |
| Ontwerp en Productie volgens 2014/68/EU: | ja  |
| Materiaalcertificaten:                   | nee |
| Tekening:                                | nee |

**Constructiematerialen**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Huis:              | Messing |
| Ontluchtingskap:   | Messing |
| Ventielafdichting: | Viton   |
| Vlotter:           | PP      |

**Tekening****Afmetingen**

|     |         |
|-----|---------|
| d:  | G1/2    |
| B:  | 86 mm   |
| b:  | 52 mm   |
| D:  | 65 mm   |
| H:  | 112 mm  |
| e2: | R1/2 mm |
| y:  | >50 mm  |

Wijzigingen voorbehouden